Gold SII
רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, טל' 03-6465125, פקס' 03-6429080 www.sii.org.il
03-6465233, פקס' 03-6465190 :מש' רח' 03-6467659, פקס' 03-6465230 :מלל' רח' 03-6465225, פקס' 03-6465059

המעבדה לחומרי בניין

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 9711917269

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : הכט אפרים 2002 בע"מ
מענו : הכישור 4, חולון 58857
תאריך ההזמנה : 2017/12/26

תאור המוצר

חומרי בניה
הדגם הנבדק : . תאורו: אריח גבס מחורר
שם היצרן: SINIAT
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2017/12/24 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה,ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שלטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- הערות -
כינוי הדגם ושם הייצרן שצוילנו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

מכון התקנים הישראלי

תפקידו: ראש ענף
שם החותם: גנקין מיכאל
תפקידו: מהנדס בודק
תאריך: 2018/01/04
תאריך: 2018/01/04
תאריך הדפסת המסמך: 2018/01/04