

תעודת סיווג מס' 7013300671
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : הכט אפרים 2002 בע"מ
מענו : התעשייה 13 נשר 0036888
תאריך ההזמנה : 13/05/2020

תאור המוצר

צמר זכוכית צהוב חשוף המכונה ע"י המזמין : גליל צמר זכוכית 50 מ"מ 24 ק"ג תוצרת URSA, סלובניה.
--

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 11/05/2020
הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין
מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 "סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין – שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה" (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק
---	---

סיכום

המוצר הנ"ל סווג לדרגה A I ללא בדיקה בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית 96/603/EC (OJ L 267 19.10.1966 p23) ראה מבוא לתקן אירופי EN 13501-1:2007. (פרטים ראה בגוף התעודה)
--

שם החותם : דר' רכנזו גורה
תפקידו : ראש ענף בטיחות אש

שם החותם : גנאדי ברלין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 13/05/2020

תעודת בדיקה מס' 7013300671

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

2. פרטי המוצר
2.1 תיאור המוצר

- צמר זכוכית צהוב חשוף המכונה ע"י המזמין :
גליל צמר זכוכית 50 מ"מ ק"ג 24 תוצרת URSA, סלובניה.

2.2 מידות המוצר

- עובי : 50 מ"מ.
- צפיפות : כ- 24 ק"ג/מ"ק.

4.1 הסמכתה לסיווג

סווג בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית שקבעה את רשימת החומרים שמקבלים
סיווג A1 ללא בדיקה. הרשימה הזו מופיעה במסמך של הוועדה 96/603/EC
(OJ L 267 19.10.1966 p23). ראה מבוא לתקן אירופי (EN 13501-1:2007+A1:2009 (E).

4.2 סיווג

צמר זכוכית צהוב חשוף המכונה ע"י המזמין : גליל צמר זכוכית 50 מ"מ ק"ג 24
תוצרת URSA (סלובניה) סווג לפי תגובתו בשרפה לדרגה

A1

A1

סיווג לפי תגובה בשרפה :

תל אביב / 13/05/2020